

1. Určení.

Reléový modul MP-2/24V (AWZ624) je určen k použití v nízkonapětových instalacích. Je určen k řízení a signalizaci stavu, např. v poplašných nebo přístupových systémech. Může být použit k řízení zařízení s vysokou spotřebou energie prostřednictvím OC výstupů poplašných systémů. Dále zajišťuje galvanické oddělení signálů a napájecích zdrojů souvisejících s výstupy modulu.

2. Instalace.

Modul je vybaven plastovým panelem se samolepicí páskou, která umožňuje jeho upevnění na rovný povrch (boční stěna skříně, záložní napájecí zdroj atd.), a otvory pro přišroubování panelu k montážní ploše.


3. Popis modulu.

3.1 Součásti.

1 – LED (indikuje činnost relé)
2 – relé
3 – svorky modulu

3.2 Konektory.

-I+ vstupy napětí, které řídí relé
C1, C2 – společná svorka relé
NO1, NO2 – normálně otevřené kontakty relé
NC1, NC2 – normálně uzavřené kontakty relé




Obr. 1. Celkový pohled na modul.

4. Technické údaje.

Napětí cívky relé	20 ÷ 28 V DC (-/+5 %),
Proud cívky relé	18 mA při 24 V DC
Počet relé	2
Napětí kontaktů relé	30 V DC / 48 V AC
Proud kontaktů relé	max. 2 A
Kontakty relé	C/NC/NO (vodiče Ø2,05 mm: AWG 24–12)
Doba zapnutí/vypnutí	15 ms/8 ms (-/+5 %)
Provozní teplota	-10 °C ÷ +40 °C
Kryt	otevřená konstrukce, IP00
Rozměry	D=70, Š=43, V=22 [mm, +/-2]
Čistá/hrubá hmotnost	0,04 / 0,06 [kg]
Montáž	montážní páska nebo montážní šroub x 2
Prohlášení, záruka	CE, 2 roky od data výroby
Poznámky	vodiče na připojení: Ø 0,41 ÷ 1,63 (AWG 26–14), Ø 0,51 ÷ 2,05 (AWG 24–12) – reléové kontakty

5. Elektrické schéma.



Štítek WEEE

V souladu se směrnicí EU o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) by se odpadní elektrická a elektronická zařízení měla likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu.

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polsko
 Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
 e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.