



A készülék telepítése előtt olvassa el a használati utasítást, hogy elkerülje azokat a hibákat, amelyek a készülék meghibásodásához és áramütéshez vezethetnek.

- A telepítés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a 230 V-os tápfeszültségű áramkör ki van kapcsolva.
- A tápellátás kikapcsolásához külső kapcsolót kell használni, amelyben az összes pólus érintkezői közötti távolság kikapcsolt állapotban legalább 3 mm.
- Különös gonddal kell kialakítani az áramütés elleni védelmi áramkört: a tápkábel sárga-zöld védővezetékét a tápegység házán található, jelölt védőföldelő kapcshoz kell csatlakoztatni. A tápegység működése megfelelően kialakított és műszakilag működőképes áramütés elleni védelmi áramkör nélkül TILOS! Ez a készülékek meghibásodását és áramütést okozhat.
- Az eltávolított elemeket a kijelölt gyűjtőhelyen kell tárolni. Az elem pólusait nem szabad megfordítani. Az elem helyettesítése nem megfelelő típusú elemmel robbanásveszélyt jelent.
- A készüléket akkumulátorok nélkül kell szállítani és szállítani. Ez közvetlenül befolyásolja a felhasználó és a készülék biztonságát.
- A tápegység felszerelése és csatlakoztatása csak az akkumulátorok eltávolítása után végezhető el.
- Az akkumulátorok tápegységhez való csatlakoztatásakor különös figyelmet kell fordítani a megfelelő pólusok megőrzésére. Szükség esetén az akkumulátorok végleges leválasztása a tápegység rendszeréről az F_{BAT} biztosíték eltávolításával történik.
- A tápegység úgy van kialakítva, hogy csatlakoztatható legyen a hatékonyan földelt semleges vezetékkel rendelkező áramellátó hálózathoz.
- Gondoskodni kell a burkolat szellőzőnyílásain keresztül történő szabad, konvekciós légáramlásról. A szellőzőnyílásokat nem szabad eltakarni.

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.