




1. Rendeltetés:




A RACK 19" szekrény lehetővé teszi CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN vagy más rendszerek integrálását közepes és nagyvállalatokban. 19"-es szabványú burkolatokban gyártott eszközökhöz készült. A RACK szekrényeknek köszönhetően az eszközök esztétikusan vannak felszerelve és védve vannak a mechanikai sérülésektől.

2. Műszaki adatok:

MŰSZAKI ADATOK	
Szerelési méretek:	Szélesség = 19", magasság = 42U, mélység = 360 mm
Külső méretek:	Szélesség = 600, Magasság = 2055, Mélység = 600 [mm, +/-2]
Nettó/bruttó súly:	85 / 91 [kg]
Anyagok:	- RACK rögzítő sínek: hidegen hengerelt acél SPCC 2 mm – csavarozva - vízszintes rögzítő sínek: hidegen hengerelt acél SPCC 1,5 mm – csavarozva - keret: hidegen hengerelt acél SPCC 1,2 mm RAL 9004 – hegesztett - elülső ajtó: 5 mm-es edzett üveg / SPCC 1,2 mm RAL 9004 – zsanéros - oldalpanelek: hidegen hengerelt acél SPCC 1,2 mm RAL 9004 – eltávolítható - hátsó ajtó: hidegen hengerelt acél SPCC 1,2 mm RAL 9004 – zsanéros
Statikus terhelés:	1000 kg (szintezőtalppal)
Felhasználás:	beltéri, IP20
Megjegyzések:	- állítható távolság az elülső és hátsó RACK sínek között - szellőzőnyílások az elülső ajtón, a felső és alsó paneleken - ventilátor egység felszerelése a felső panelekre - RAWP (max. 2 db) - kábelcsatornák a felső és alsó paneleken - 4 féktelen görgő és 4 szintezőtalp tartozék - 100 mm magas lábazat felszerelése lehetséges - RAC166M - zárható elülső ajtó (2 kulcs tartozék) - zárható hátsó ajtó (2 kulcs mellékelve) - oldalpanelek – zárszerelvény felszerelhető - RAZB16 - teljesen összeszerelve
Nyilatkozatok, garancia:	RoHS, 12 hónap a vásárlás napjától számítva

3. A RACK szekrény felépítése.





GYÁRTÓ

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,

32-744 Łapczyca

Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl

[http:// www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl), www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.