


CÓD: **ZRS2266** v1.0/INOMB **Armario RACK 22U, de pie, totalmente montado 600x600**
RE:**USO PREVISTO**

El armario RACK 19" permite integrar CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN, u otros sistemas en medianas y grandes empresas. Está destinado a dispositivos fabricados en armarios de la norma 19". Gracias a los armarios RACK, los aparatos están estéticamente y protegidos contra daños mecánicos.

ESPECIFICACIONES

| | |
|--------------------------|---|
| Dimensiones de montaje: | An=19", Al=22U, P=360mm |
| Dimensiones exteriores: | An=600, Al=1166, P=600 [mm, +/-2] |
| Peso neto/bruto: | 54 / 58 [kg] |
| Materiales: | <ul style="list-style-type: none"> - Rieles de montaje RACK: acero laminado en frío SPCC 2mm - atornillado - rieles de montaje horizontales: acero laminado en frío SPCC 1,5mm - atornillados - bastidor: acero laminado en frío SPCC 1,2mm RAL 9004 - soldado - puerta delantera: Vidrio templado 5mm / SPCC 1,2mm RAL 9004 - abatible - paneles laterales: acero laminado en frío SPCC 1,2mm RAL 9004 - desmontable - puerta trasera: acero laminado en frío SPCC 1,2mm RAL 9004 - abatible |
| Carga estática | 1000 kg (con patas niveladoras) |
| Utilización | interior, IP20 |
| Notas: | <ul style="list-style-type: none"> - distancia ajustable entre los rieles RACK delanteros y traseros - orificios de ventilación en la puerta delantera y en los paneles superior e inferior - posibilidad de montaje de un ventilador en los paneles superiores - RAWP (máx. 2 unidades) - pasacables en el panel superior e inferior - 4 ruedas sin freno y 4 patas niveladoras incluidas - posibilidad de montaje de un zócalo de 100 mm de altura - RAC166M - puerta delantera con cerradura (2 llaves incluidas) - puerta trasera con cerradura (2 llaves incluidas) - paneles laterales - posibilidad de montaje de cerradura - RAZB16 - totalmente montado |
| Declaraciones, garantía: | RoHS, 12 meses a partir de la fecha de compra |

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.