




CODIC **RAKU2** v1.0/I  
 E: **Vano batterie 2x17Ah / 4x7Ah per armadi RACK.**  
 NOME:

IT



Vista laterale dell'armadio RACK della serie RS/ZRS

Vista posteriore dell'armadio RACK della serie RS/ZRS



Alimentatore/Interruttore di alimentazione interruttore

Ripiano per batterie 2x17Ah / 4x7Ah

**DESTINAZIONE D'USO**

Alloggiamento per batterie per armadi RACK da 19" progettato per l'installazione di 2 batterie da 17 Ah o 4 da 7 Ah. Si monta nella parte posteriore dell'armadio RACK (delle serie RWA / RW / RWD / RS e ZRS) dietro gli alimentatori e gli interruttori di alimentazione ininterrotta di Pulsar.

**SPECIFICHE**

|                                 |                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensioni esterne:</b>      | L=485, A=90, P=180 [mm, +/-2]                                                                         |
| <b>Dimensioni di montaggio:</b> | L=19", A=2U                                                                                           |
| <b>Peso netto/lordo:</b>        | 1,76 / 1,90 [kg]                                                                                      |
| <b>Materiali:</b>               | lamiera d'acciaio da 1,2 mm, colore: RAL9004                                                          |
| <b>Carico statico:</b>          | 60 kg                                                                                                 |
| <b>Utilizzo:</b>                | all'interno                                                                                           |
| <b>Note:</b>                    | - fissaggio a quattro punti alle guide del RACK<br>- 4 viti M6 + dadi a gabbia + rondelle in plastica |

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.